

## 形式試験成績書

型 録 番 号	101N-200
製 品 名	エンブラプレート

試験項目	内 容	結 果
構造試験	外観、寸法、材料の適否	合格
鋼球落下強度試験	試験用鋼球、呼び 13/16(直径 20.64mm、質量約 35.8g)を高さ 60cm から落下したとき、使用上有害な故障が生じないこと。	合格
耐熱試験	70℃の恒温槽内に入れ、1 時間経過ののち取り出し、室温まで冷却したとき、使用上有害な変形、膨れ等が生じないこと。	合格

(注)この試験は JWDS 0032(日配工規格)、JIS C8306 に基づいて行ったものである。

No.13-4-2	作 成 年 月 日	'01 年 11 月 13 日	改 定 年 月 日	'19 年 4 月 2 日
-----------	-----------	-----------------	-----------	---------------