

形式試験成績書

| | |
|---------|--------------|
| 型 録 番 号 | 40-P |
| 製 品 名 | 引掛形パネル用コンセント |
| 電気用品安全法 | 特定電気用品適合品 |
| 定 格 | 2P 15A 125V |

| 試験項目 | 内 容 | 結 果 | |
|--------------------|---|-----|------|
| 構造試験 | 外観、構造、寸法、材料、色相の適否 | 合格 | |
| 絶縁抵抗試験 | 500V の絶縁抵抗計で以下の部分を測定し、開閉試験前が 100MΩ 以上、開閉試験後が 5MΩ 以上のこと。 (1) 極性を異にする充電金属部間 (2) 充電金属部と非充電金属部との間 | 合格 | |
| 耐電圧試験 | 500VA 耐電圧試験機を使用し、絶縁抵抗試験で測定した部分について、交流電圧 1250V、1 分間に耐えること。 | 合格 | |
| 温度上昇試験 | 開閉試験前後に 15A を通電し、温度が一定になったとき、刃受部の最高温度上昇値は 30℃以下であること。 | 試験前 | 6K |
| | | 試験後 | 6.5K |
| 開閉試験 | 試験品に 1.5 倍の電流 22.5A、125V、力率約 1 を通電し、毎分 20 回の割合で連続 100 回の開閉を行なったとき、極間短絡その他使用上有害な故障がないこと。 | 合格 | |
| 端子部強度試験 (トルク試験) | 適用電線を圧着端子で接続し、0.8N・m のトルクを加えたとき、端子又は端子ねじに破損等の異常が生じないこと。 | 合格 | |
| 引張荷重試験 | 試験品に対応するプラグをさし込み、引張荷重 150N を 1 分間加えたとき、外郭の破損その他使用上有害な故障がないこと。 | 合格 | |
| 耐熱試験 | 100℃の恒温槽内に入れ、1 時間経過ののち取り出し、室温まで冷却したとき、異常がないこと。 | 合格 | |

(注)この試験は JIS C8303、JIS C8306 及び電気用品安全法に基づいて行ったものである。

| | | | | |
|----------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| No.1-1-2 | 作 成 年 月 日 | '01 年 9 月 12 日 | 改 定 年 月 日 | '19 年 4 月 15 日 |
|----------|-----------|----------------|-----------|----------------|