

試験成績表				判定
				合格
製品型番	A8146	製品名	マグネット付抜止2POAタップ	
試験項目	試験条件	規格	結果	
引張強度 JIS C8303 7.20	100N,1分間	異常が無いこと	OK	
刃受部温度上昇(初期) JIS C8306 4.	15A,125V	35℃以下	OK	
刃受部温度上昇(開閉後) JIS C8306 4.	15A,125V	40℃以下	OK	
開閉性能(抜止) JIS C8306 10.6	22.5A 125V 100回	異常が無いこと	OK	
絶縁抵抗(初期) JIS C8306 7.	DC500V	100MΩ以上	OK	
絶縁抵抗(開閉後) JIS C8306 7.	DC500V	100MΩ以上	OK	
耐電圧(初期) JIS C8306 8.	AC1250V,1分間	異常が無いこと	OK	
耐電圧(開閉後) JIS C8306 8.	AC1250V,1分間	異常が無いこと	OK	
耐熱 JIS C8306 14.	80℃,7時間	異常が無いこと	OK	
外郭押圧強度 JIS C8306 13.5.2.	600N,1分間	故障が無いこと	OK	
自重落下 JIS C8306 13.5.3.(1)	1m,3回	故障が無いこと	OK	
ケーブル引止部強度 JIS C8306 13.2.1	90N,1秒間,25回	2mm以下	OK	
ケーブル屈曲 JIS C8306 13.2.2.(2)	60° ,500g,5000回	20%以下	OK	
接触抵抗 JIS C8306 5.1	接地極部の刃と刃受	50mΩ以下	OK	
マグネット吸着力	35N	外れないこと	OK	
作成年月日	'23年 4月13日		改定年月日	