

## 形式試験成績書

型 録 番 号	BN35S / BN35S-IV
製 品 名	BN ノズル

試験項目	内容	結果
構造試験	外観、構造、寸法、材料、色相の適否	合格
絶縁抵抗試験	500 V の絶縁抵抗計で、ノズルとナットの間を測定した絶縁抵抗値は、100 M $\Omega$ 以上であること。	合格
耐電圧試験	500 VA 耐電圧試験機を使用し、絶縁抵抗試験で測定した部分について、交流電圧 1500 V、1 分間に耐えること。	合格
耐熱試験	80 °C の恒温槽内に入れ、7 時間経過ののち取り出し、室温まで冷却したとき、軟化、変形、膨れその他使用上有害な異常が生じないこと。	合格

(注)この試験は JIS C 8303、JIS C 8306 に基づいて行ったものである。

作成年月日	'23 年 3 月 27 日	改定年月日	
-------	----------------	-------	--