試 験 成 績 表

判 定
合格

製品型番	HA7240S	製品名	19インチラック用コンセント（20A 125V）

試験項目	試験条件	規 格	結 果
引張強度 JIS C8303 7.20	100N,1分間	異常が無いこと	OK
刃受部温度上昇(初期) JIS C8306 4.	15A,125V	35℃以下	OK
刃受部温度上昇(開閉後) JIS C8306 4.	15A,125V	40℃以下	OK
開閉性能(抜止) JIS C8306 10.6	22.5A,125V 100回	異常が無いこと	OK
絶縁抵抗(初期) JIS C8306 7.	DC500V	100MΩ以上	OK
絶縁抵抗(開閉後) JIS C8306 7.	DC500V	100MΩ以上	OK
耐電圧(初期) JIS C8306 8.	AC1250V,1分間	異常が無いこと	OK
耐電圧(開閉後) JIS C8306 8.	AC1250V,1分間	異常が無いこと	OK
耐熱 JIS C8306 14	80℃,7H	異常が無いこと	OK
端子ネジ部強度 JIS C8306 13.1.1（1）（a）	2.0N・m	異常が無いこと	OK
接地極部接触抵抗 JIS C8306 5.1		50mΩ以下	OK

作 成 年 月 日	’21年5月28日	改 定 年 月 日	

アメリカン電機株式会社