





製品仕様書		承認	確認	作成
				
型録番号	HK7113GHDZELB	極 配 置		
製品名	抜止形防水形移動用分岐ボックス			
定格	接地形 2P 30 A 125 V			
目 次				
1.	適用範囲			2
2.	型録番号、品名及び定格			2
3.	電気用品安全法			2
4.	外観、構造、寸法、材料及び色相			2
4.1.	外観			2
4.2.	構造			2
4.3.	寸法			2
4.4.	材料			2
4.5.	色相			2
5.	性能			2
5.1.	電氣的性能			2
5.1.1.	絶縁抵抗			2
5.1.2.	耐電圧			2
5.1.3.	接触抵抗 (コンセント部)			3
5.1.4.	温度上昇 (コンセント部)			3
5.1.5.	開閉 (コンセント部)			3
5.1.6.	漏電ブレーカ特性			3
5.2.	機械的性能			3
5.2.1.	外郭強度			3
5.2.2.	引張荷重			3
5.3.	耐熱			3
5.4.	外来固形物に対する保護			3
5.5.	水に対する保護			4
6.	包装表示			4
7.	関連規格			4
8.	組立図面			4
作成年月日	'21年 8月 3日	改定年月日		

1. 適用範囲

この仕様書は、アメリカン電機株式会社に於いて製造、販売する HK7113GHDZELB 抜止形防水形移動用分岐ボックスについて規定する。

2. 型録番号、品名及び定格

型録番号 : HK7113GHDZELB
品名 : 抜止形防水形移動用分岐ボックス
定格 : 接地形 2P 30 A 125 V

3. 電気用品安全法

特定電気用品適合。

4. 外観、構造、寸法、材料及び色相

4.1. 外観

機能上、並びに使用上有害な変形、キズ、ワレ、ヨゴレ、サビ等がないこと。

4.2. 構造

- (1) 構成部品全てによって形状が正しく組み立てられていること。
- (2) 通常の使用状態で、充電金属部に人が容易に触れる恐れがないこと。
- (3) 端子ねじの作用している山数は 2 山以上あること。
- (4) 開閉の際、アークによる短絡又は地絡を生じる恐れがないこと。

4.3. 寸法

寸法、形状は組立図面のとおりであること。

4.4. 材料

主構成部品の材料・仕様は組立図面のとおりであること。

4.5. 色相

下記色相により、構成されている。

型録番号	ケース	カバー	レグ	リフトカバー
HK7113GHDZELB	オレンジ	オレンジ	オレンジ	ライトグレー

5. 性能

5.1. 電氣的性能

5.1.1. 絶縁抵抗

500 V の絶縁抵抗計で、極性が異なる充電金属部間、並びに各充電金属部と非充電金属部との間を測定した絶縁抵抗値は、開閉試験前で 100 M Ω 以上、開閉試験後で 5 M Ω 以上であること。(但し、漏電ブレーカを外した状態で測定)

5.1.2. 耐電圧

5.1.1 項の試験部に 50 Hz、又は 60 Hz のほぼ正弦波に近い交流電圧 1250 V を 1 分間加圧したときこれに耐えること。(但し、漏電ブレーカを外した状態で測定)

5.1.3. 接触抵抗（コンセント部）

通常の使用状態に於いて、接地極刃受と対応するさし込みプラグの接地極刃との接触抵抗は **50 mΩ** 以下であること。

5.1.4. 温度上昇（コンセント部）

通常の使用状態に於いて、定格電流 **15 A** を通電し、温度がほぼ一定となったとき、刃受部の最高温度上昇値は **30 °C** 以下であること。なお、この試験は開閉試験前後に行なう。

5.1.5. 開閉（コンセント部）

通常の使用状態に於いて、**1.5 倍**の電流の **22.5 A 125 V** 力率約 **1** を通電し、毎分 **20** 回の割合で連続 **100** 回の開閉を行ったとき、極間短絡その他使用上有害な故障が生じないこと。

5.1.6. 漏電ブレーカ特性

定格使用電圧	AC100 V
定格電流	20 A
定格遮断容量	1.5 kA
定格感度電流	30 mA
動作時間	0.1 sec以内
過電流引外し方法	熱動

5.2. 機械的性能

5.2.1. 外郭強度

(a) 外郭押圧強度

通常の使用状態に於いて、厚さ **15 mm** 以上の堅木の平らな板の間に挟み、徐々に押圧荷重を加え、**600 N** に達したときから **1 分間** その値に保持したのち、荷重を取去ったとき、外郭の破損その他使用上有害な故障が生じないこと。

5.2.2. 引張荷重

(コンセント部)

試験品に対応するプラグを通常の使用状態に正しく組合せ、その間に **100 N** の引張荷重を連続して **1 分間** 加えた時、外郭の破損その他使用上有害な故障が生じないこと。

(フランジインレット部)

試験品に対応するコードコネクタボディを通常の使用状態に正しく組合せ、その間に **300 N** の引張荷重を連続して **1 分間** 加えた時、外郭の破損その他使用上有害な故障が生じないこと。

5.3. 耐熱

80 °C の恒温槽内に入れ、**7 時間** 経過ののち取り出し自然に室温まで冷却し点検したとき、合成樹脂成形品又はゴム成形品に軟化、変形、膨れその他使用上有害な異常が生じないこと。

5.4. 外来固形物に対する保護

カバー全閉時に於いて、**JIS C 0920** で規定された第一特性数字 **4** (直径 ≥ 1.0 mm) の試験を行ったとき、直径 **1.0 mm** の固形物プローブが侵入しないこと。

5.5. 水に対する保護

カバー全閉時に於いて、JIS C 0920 で規定された第二特性数字 4 (飛まつ)の試験を行ったとき、以下を満足すること。

- (1) 充電部に浸水がないこと。
- (2) 絶縁抵抗は $5M\Omega$ 以上であること。
- (3) 耐電圧は 1250 V、1 分間耐えること。

6. 包装表示

表示事項は、型録番号、品名、定格、数量及び社名等から構成している。

7. 関連規格

電気用品安全法

JIS C 8303 配線用差込接続器

JIS C 8306 配線器具の試験方法

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級

8. 組立図面

別紙による。

以上