

形式試験成績書

型 録 番 号	KC1130NF・KC1134NF・KC1135NF・KC1136NF
製 品 名	抜止形 OA タップ(4ヶ口)コードセット ノイズフィルタ付
電気用品安全法	特定電気用品適合品
定 格	接地形 2P 15A 125V

試験項目	内 容	結 果	
構造試験	外観、構造、寸法、材料、色相の適否	合格	
絶縁抵抗試験	500Vの絶縁抵抗計で以下の部分を測定し、開閉試験前が100MΩ以上、開閉試験後が5MΩ以上のこと。 (1) 極性を異にする充電金属部間 (2) 充電金属部と非充電金属部との間	合格	
耐電圧試験	500VA 耐電圧試験機を使用し、絶縁抵抗試験で測定した部分について、交流電圧1250V、1分間に耐えること。	合格	
接触抵抗試験	試験品の接地極刃受と相手プラグの接地極刃との間の接触抵抗は50mΩ以下のこと。	合格	
温度上昇試験	開閉試験前後に15Aを通電し、温度が一定になったとき、刃受部の最高温度上昇値は30℃以下であること。	試験前	28.5K
		試験後	28K
開閉試験	試験品に1.5倍の電流22.5A、125V、力率約1を通電し、毎分20回の割合で連続100回の開閉を行ったとき、極間短絡その他使用上有害な故障がないこと。	合格	
外郭押圧試験	本体を厚さ15mm以上の堅木の平らな板の間に挟み、押圧荷重600Nを1分間加えたとき、外郭の破損その他使用上有害な故障がないこと。	合格	
引張荷重試験	(a),(b)の試験を行ったとき、外郭又はコードグリップの破損その他使用上有害な故障を生じないこと。 (a)対応するプラグを通常の使用状態に正しく組合せ、その間に100Nの引張荷重を連続して1分間加える。 (b)コードを正しく接続し、コードと試験品との間に100Nの引張荷重を連続して1分間加える。	合格	
コード引止部強度試験	コードとコード引止部の間に徐々に引張荷重を加え、90Nで1秒間の操作を25回行ったとき、コード引止部の破損がなくコード接続部のズレが2mm以下であること。	合格	
振子自重落下試験	本体を1mの高さから3回自然落下させたとき、外郭の破損その他使用上有害な支障がないこと。	合格	
耐熱試験	80℃の恒温槽内に入れ、7時間経過ののち取り出し、室温まで冷却したとき、異常がないこと。	合格	

(注1)この試験はJIS C8303、JIS C8306及び電気用品安全法に基づいて行ったものである。

(注2)絶縁抵抗試験、耐電圧試験はノイズフィルタを外した状態で測定。

(注3)プラグの試験成績書は別紙による。

No.19-2-19	作 成 年 月 日	'07年 8月 30日	改 定 年 月 日	'19年 6月 11日
------------	-----------	-------------	-----------	-------------