

形式試験成績書

型 録 番 号	PEB35
製 品 名	パネル用コンセント専用露出ボックス

試験項目	内容	結果
構造試験	外観、構造、寸法、材料、色相の適否	合格
外郭強度試験	呼び 13/16(直径約 20.64 mm、質量約 35.8 g)の試験用鋼球を高さ(60 cm)から落下したとき、使用上有害な故障が生じないこと。	合格
耐熱試験	80 °Cの恒温槽内に入れ、7 時間経過ののち取り出し、室温まで冷却したとき、軟化、変形、膨れその他使用上有害な異常が生じないこと。	合格

(注)この試験は JWDS 0032、JIS C 8306 に基づいて行ったものである。

作成年月日	'23 年 8 月 29 日	改定年月日	
-------	----------------	-------	--