

製品仕様書		承認	確認	作成
小池 '23.08.29 俊輔	松川 '23.08.23 克巳	吉野 '23.08.23 勇士		
型録番号	PEB41			
製品名	パネル用コンセント専用露出ボックス			
目 次				
1. 適用範囲	2			
2. 型録番号及び品名	2			
3. 外観、構造、寸法、材料及び色相	2			
3.1. 外観	2			
3.2. 構造	2			
3.3. 寸法	2			
3.4. 材料	2			
3.5. 色相	2			
4. 性能	2			
4.1. 機械的性能	2			
4.1.1. 外郭強度	2			
4.2. 耐熱	2			
5. 適用パネル用コンセント	2			
6. 包装表示	2			
7. 関連規格	3			
8. 組立図面	3			
作成年月日	'23年8月29日	改定年月日		

1. 適用範囲

この仕様書は、アメリカン電機株式会社に於いて製造、販売する PEB41 パネル用コンセント専用露出ボックスについて規定する。

2. 型録番号及び品名

型録番号 : PEB41

品名 : パネル用コンセント専用露出ボックス

3. 外観、構造、寸法、材料及び色相

3.1. 外観

機能上、並びに使用上有害な変形、キズ、ワレ、ヨゴレ等がないこと。

3.2. 構造

構成部品全てによって形状が正しく組み立てられていること。

3.3. 寸法

寸法、形状は組立図面のとおりであること。

3.4. 材料

構成部品の材料は組立図面のとおりであること。

3.5. 色相

下記色相により、構成されている。

型録番号	ベース	カバー
PEB41	黒色	黒色

4. 性能

4.1. 機械的性能

4.1.1. 外郭強度

JIS C 8306 鋼球落下強度試験を行う。呼び 13/16(直径約 20.64 mm、質量約 35.8 g) の試験用鋼球を規定の高さ(60 cm)から落下した時、破損及びひび割れ、その他使用上有害な故障が生じないこと。

4.2. 耐熱

80 °C の恒温槽内に入れ、7 時間経過ののち取り出し自然に室温まで冷却し点検したとき、軟化、変形、膨れその他使用上有害な異常が生じないこと。

5. 適用パネル用コンセント

適用パネル用コンセントは組立図面のとおりであること。

6. 包装表示

表示事項は、型録番号、品名、数量及び社名等から構成している。

7. 関連規格

JWDS 0032(日配工規格) フラッシプレート

JIS C 8306 配線器具の試験方法

8. 組立図面

別紙による。

以上