No. 品CR-002- 74-R029

試 験 成 績 表

承 認	発 行	判 定
20.1.30 菊池	20.1.30 平岡	合格

サンプル名 R2702 0Aフロアコンセント

試験日 2017/11/2 温度 24.3℃ 湿度 37%

試験項目	試験条件	単位	規 格	箇所	結 果 1	2	3	4	5
引張強度 JIS C8303 7.20		−	100N,1分間	a	OK	OK	OK	OK	OK
				b	OK	OK	OK	OK	OK
刃受部温度上昇(初期) JIS C8306 4.	15A,125V	℃	～ 35	aL	13.0	12.8	11.2	12.6	13.4
				aR	13.4	13.0	11.7	11.5	11.4
				bL	18.6	15.6	12.4	12.9	12.9
				bR	15.9	18.0	13.0	11.4	11.2
刃受部温度上昇(開閉後) JIS C8306 4.	15A,125V	℃	～ 40	aL	12.4	11.3	11.0	12.1	12.2
				aR	12.2	12.5	11.2	11.8	12.1
				bL	12.9	14.0	12.8	11.3	12.6
				bR	14.2	17.3	11.7	11.8	12.4
開閉性能(抜止) JIS C8306 10.6	22.5A,125V 100回	−	異常が無いこと	a	OK	OK	OK	OK	OK
				b	OK	OK	OK	OK	OK
絶縁抵抗(初期) JIS C8306 7.	DC500V	MΩ	100 ～	異極間	100＜	100＜	100＜	100＜	100＜
				充電部ーアース	100＜	100＜	100＜	100＜	100＜
絶縁抵抗(開閉後) JIS C8306 7.	DC500V	MΩ	100 ～	異極間	100＜	100＜	100＜	100＜	100＜
				充電部ーアース	100＜	100＜	100＜	100＜	100＜
耐電圧(初期) JIS C8306 8.	AC1250V,1min	−	異常が無いこと	異極間	OK	OK	OK	OK	OK
				充電部ーアース	OK	OK	OK	OK	OK
耐電圧(開閉後) JIS C8306 8.	AC1250V,1min	−	異常が無いこと	異極間	OK	OK	OK	OK	OK
				充電部ーアース	OK	OK	OK	OK	OK
耐熱 JIS C8306 14.	80℃,7H	−	異常が無いこと		OK	OK	OK	OK	OK
外郭押圧強度 JIS C8306 13.5.2.	600N,1min	−	異常が無いこと		OK	OK	OK	OK	OK
ねじなし端子部性能									
温度上昇 JIS C8306 4	15A,125V	℃	～ 35	左L	12.7	13.7	12.2	11.2	13.1
				右L	12.4	11.5	12.6	12.1	12.8
				左N	11.7	12.4	11.9	13.3	12.7
				右N	13.5	12.1	11.8	12.9	11.5
引張強度 JIS C8306 13.1.2(1)	φ2.0 4回抜差後 評価	−	100N,1分間	左L	OK	OK	OK	OK	OK
				右L	OK	OK	OK	OK	OK
				左N	OK	OK	OK	OK	OK
				右N	OK	OK	OK	OK	OK
				左アース	OK	OK	OK	OK	OK
				右アース	OK	OK	OK	OK	OK
曲げ強度 JIS C8306 13.1.2(1)	4方向45° 10N 5サイクル	ー	異常が無いこと	左L	OK	OK	OK	OK	OK
				右L	OK	OK	OK	OK	OK
				左N	OK	OK	OK	OK	OK
				右N	OK	OK	OK	OK	OK
				左アース	OK	OK	OK	OK	OK
				右アース	OK	OK	OK	OK	OK
ヒートサイクル JIS C8306 16	22.5A,125V 125サイクル	℃	～ 8	125c−25c					
				左L	−0.5	0.9	1.1	2.2	1.6
				右L	1.2	−0.3	0.9	1.7	1.8
				左N	−0.4	−1.3	0.3	2.6	2.1
				右N	2.0	−1.6	2.2	2.4	1.5