

形式試験成績書

型 録 番 号	SLP3000、SLP3000-SV
製 品 名	防じん・防水形シーロックプレート

試験項目	内 容	結 果
構造試験	外観、構造、寸法、材料、色相の適否	合格
鋼球落下強度試験	試験用鋼球、呼び 13/16(直径 20.64mm、質量約 35.8g)を高さ 60cm から落下したとき、使用上有害な故障が生じないこと。	合格
耐熱試験	70℃の恒温槽内に入れ、1 時間経過ののち取り出し、室温まで冷却したとき、異常がないこと。	合格
防じん試験	使用状態(4ヶ所止・カバー全閉時)において、第一特性保護等級 6 耐じん(JIS C0920)に規定する方法によって8時間実施後、じんあいの侵入がないこと。	合格
防水試験	使用状態(4ヶ所止・カバー全閉時)において、第二特性保護等級 5 噴流(JIS C0920)に規定する方法によって行なった後、有害な浸水がないこと。	合格

注)この試験は JWDS 0032、JIS C8306、JIS C0920 に基づいて行ったものである。

No.13-3-23	作 成 年 月 日	'04 年 5 月 6 日	改 定 年 月 日	'19 年 4 月 15 日
------------	-----------	---------------	-----------	----------------