

形式試験成績書

型 録 番 号	W401-2
製 品 名	防水形プレート

試験項目	内 容	結 果
構造試験	外観、構造、寸法、材料、色相の適否	合格
防じん試験	使用状態(平蓋、または防水丸蓋 W401-3との組合せ)において、第一特性保護等級 6 耐じん(JIS C0920)に規定する方法によって 8 時間実施後、じんあいの侵入がないこと。	合格
防水試験	使用状態(平蓋、または防水丸蓋 W401-3との組合せ)において、第二特性保護等級 5 噴流(JIS C0920)に規定する方法によって行なった後、有害な浸水がないこと。	合格

注)この試験は JWDS 0032、JIS C0920 に基づいて行ったものである。

No.10-1-1	作 成 年 月 日	'01 年 9 月 14 日	改 定 年 月 日	'19 年 4 月 15 日
-----------	-----------	----------------	-----------	----------------