

形式試験成績書

型 録 番 号	WK204
製 品 名	引掛形防水コードコネクタボディ用防水カバー

試験項目	内容	結果
構造試験	外観、構造、寸法、材料、色相の適否	合格
外来固形物に対する保護試験	使用状態(適用配線器具との組み合わせ)に於いて、JIS C 0920 で規定された第一特性数字 6 (耐じん形)の試験を行ったとき、じんあいが侵入しないこと。	合格
水に対する保護試験	使用状態(適用配線器具との組み合わせ)に於いて、JIS C 0920 で規定された第二特性数字 5 (噴流)の試験を行ったとき、器具内への浸水状況を確認し、有害な浸水がないこと。	合格

(注)この試験は JIS C 0920 に基づいて行ったものである。

作成年月日	'23 年 3 月 20 日	改定年月日	
-------	----------------	-------	--