

形式試験成績書

型 録 番 号	WKP60
製 品 名	60A 引掛形防水さし込みプラグ用カバー

試験項目	内 容	結 果
構造試験	外観、構造、寸法、材料、色相の適否	合格
防じん試験	使用状態(60A 防水形プラグとの組合せ)において、第一特性保護等級 6 耐じん(JIS C0920)に規定する方法によって 8 時間実施後、じんあいの侵入がないこと。	合格
防水試験	使用状態(60A 防水形プラグとの組合せ)において、第二特性保護等級 5 噴流(JIS C0920)に規定する方法によって行なった後、有害な浸水がないこと。	合格

(注 1)この試験は JIS C0920 に基づいて行ったものである

(注 2)防じん、防水性能について

- (1)本製品は、適切な使用方法(組合せ、状態)・施工・環境(場所)にて使用してください。
- (2)本性能はご使用環境を含めて保証するものではありません。
- (3)経年変化や変形破損したものは、本来有する防じん・防水性能が低下します。

No.10-3-22	作 成 年 月 日	'07 年 3 月 16 日	改 定 年 月 日	'19 年 4 月 15 日
------------	-----------	----------------	-----------	----------------

アメリカン電機株式会社